



## **FARMACIA BRIANS1**

El pasado día 4 de octubre, nos reunimos la delegada del Centro y el responsable de PRL con el Director y el Gerente.

Reunión en la cual le planteamos una cuestión muy importante ¿Qué pasa con la farmacia del Brians1? La respuesta la de siempre, la van a trasladar, y no depende de nosotros.

Como **Acaip** no es un sindicato que se conforme con respuestas ambiguas, y sí somos un sindicato pro-activo, les planteamos tres opciones para incrementar la seguridad en caso de incendio y minimizar riesgo y daños personales:

- **Poner un botón por la parte interior** de la puerta que hay, para poder abrirla desde dentro y no tener que esperar a que el funcionario de cabina de la entrada, normalmente sobrecargado de trabajo les abra en caso de incendio. Cabe destacar que **sólo se utilizaría en caso de urgencia** dado que iría conectado a la alarma de incendios.
- **Sectorizar las estancias** para poder “refugiarse y esperar a salvo” en una de ellas en espera de ayuda, cambiando las puertas por unas de RF 60, tapando huecos por donde pudiese entrar el humo de la estancia en llamas, y proporcionando airbox o ERA's para poder tener aire limpio en espera de que se subsanase la situación, aunque con los extractores que hay -si funcionan todos- se podría esperar sin riesgo.
- **Hacer una segunda puerta al fondo del departamento**, opuesta a la de la entrada y que diese a la sala de metadona, para desde allí poder salir a una zona segura.

Son tres propuestas que escucharon con atención, y que aceptaron de buen grado, el problema es el de siempre, la falta de potestad para según que obras. Con un sí rotundo por parte de la Dirección del Centro, al día siguiente en el Comité de Seguridad y Salud, fue un tema a tratar por **Acaip**, y por el que se le preguntó a María Pérez, la responsable de infraestructuras, la cual nos indicó que estaba a expensas de un informe por parte del Centro, respuesta refutada por el Gerente de Brians1 que le dijo que ya le habían hecho tres.

La problemática ya está encima de la mesa y la seguiremos defendiendo hasta que se solucione.

Os iremos informando de la situación puntualmente.

Juan Carlos S. Resp.PRL **Acaip** Cataluña

**PREVENCION RIESGOS ACAIP** mail: [prevencionriesgos@acaip.cat](mailto:prevencionriesgos@acaip.cat) ; Tlf:  
**681.033.855; 12/10/2023**